



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Miracema, 18 de outubro de 2017.

Ofício nº 0891/2017

Assunto: **faz Comunicação e Solicita Providências**

Senhor Secretário:

Pelo presente, na qualidade de Presidente desta Casa Legislativa, venho comunicar que na data de 17/10/2017, na Rua Carolina Azevedo Leite, pude constatar :

* que o material (barro) que estava sendo retirado da vala, estaria retornando após a colocação dos tubos, o que não é certo conforme planilha de implantação do sistema de esgoto sanitário de Miracema /RJ;

* que o bombeiro hidráulico não se encontrava presente no local;

* nos dias 17 e 18/10/2017, constatei que não foi utilizado compactador conforme planilhas.


Nas oportunidade, informo que na Rua Pedro dos Santos, pude constatar que ainda não foram reparados 20 metros da referida rua e a base não esta sendo compactada conforme planilhas, que determinam a compactação de 30 em 30 centímetros e, após conversa com moradores da localidade, fui informado que tanto na Rua Pedro dos Santos como na Travessa Eugênio Bereta, não foi utilizado compactador.

Diante do exposto e na certeza de poder contar mais uma vez com os prestimos de V.S^a., aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


AIMORÉ DA SILVA ALMEIDA
Presidente

RECEBIDO

18 / 10 / 2017

Renildo F. Cardoso da Cunha
Secretário Municipal de
Obras, Urbanismo e Transportes
Período 01/0/2017

À
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de
Miracema - RJ
Nesta.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 340, 2º andar - Centro - Miracema - RJ
CEP: 28460-000 - Tel: (22) 3852-2172 - email: camaramiracema@bol.com.br